

140120, Московская обл.,
Раменский муниципальный р-он,
гор. пос. Ильинский, ул. Ленинская, д.38
тел.: (49646) 2-11-41
факс: (49646) 2-11-41
ИНН/КПП 5040109211/504001001

31.08.11г. № 339
на № 11 от 14.04.2011г.

«УТВЕРЖДАЮ»



Директор
ОАО «Ильинская электросеть»

Мирошниченко В.В.

НКП «Хрипанское поле-Газ»
г.п. Кратово, Хрипанское поле

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для улучшения электроснабжения жилых домов и подключения новых абонентов, по ул. Садовая – ул. Весенняя, НКП «Хрипанское поле – Газ» необходимо выполнить следующие технические условия:

1. Установить в ТП-250 трансформатор ТМГ-250-10/0,4 кВ.
2. В РУ-0,4 кВ ТП-250 дополнительно установить две ячейки типа ЩО-70 на ток 250А.
3. В РУ-10 кВ ТП-250 установить три высоковольтные ячейки типа КСО: одну ячейку с ВН и две ячейки с МВ.
4. Электромонтажные работы выполнить специализированной организацией.
5. В Электросеть Ильинского ПТО КХ представить необходимую исполнительную и техническую документацию.
6. После выполнения технических условий получить «Акт допуска электроустановки в эксплуатацию» в инспекции Ростехнадзора РФ.
7. Технические условия действительны в течение 2 лет.

Главный инженер
ОАО «Ильинская электросеть»

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'E.A. Polunin'.

Е.А. Полуни