

Технические условия для присоединения № 3657 - 43/14 от 10.11.2011 г.
(действительны в течение двух лет)

Настоящие технические условия для присоединения выданы в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями и дополнениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Правилами пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 17.05.2002 г. № 317, и Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 18.03.2003 г. № 9.

Субъект: *НКП «Хрипанское поле-Газ»*

Объект газификации: 1222 жилых дома НКП «Хрипанское поле - Газ» в п. Кратово Раменского района с разработкой схемы газоснабжения всей застройки с общим расходом газа 3666м³/час (1-я очередь - 45 домов)

Источник газоснабжения (место присоединения к газопроводу): газопровод высокого давления Р=0,6 МПа, D=160 мм, проложенный к зданию магазина

Требования к учету газа: Учет газа должен осуществляться в соответствии с действующими Правилами учета газа и Постановлением Правительства Московской области от 01.08.2006 № 738/29.

013140